



Unia Europejska
Europejski Fundusz
Morski i Rybacki



Wągrowiec, 28.06.2019 r.

Stowarzyszenie

Lokalna Grupa Rybacka „7 Ryb”

ul. Kolejowa 24

62 – 100 Wągrowiec

Dotyczy: zamówienia pn. „Budowa boisk do mini streetballa z piłkochwytem i częścią wydzieloną do gry w tenisa stołowego, ich wyposażeniem oraz elementami małej architektury”

Informuję, że w dniu 26.06.2019 r. do Zamawiającego wpłynęły pytania do zamówienia pn. „Budowa boisk do mini streetballa z piłkochwytem i częścią wydzieloną do gry w tenisa stołowego, ich wyposażeniem oraz elementami małej architektury”.

Pytanie 1.

Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie innego systemu nawierzchni poliuretanowej tj. nie system natryskowy tylko system z granulatu EPDM frakcji 1-4 mm.

Odpowiedź:

Zamawiający zgodnie z dokumentacją techniczną dopuszcza nawierzchnię z granulatu EPDM. Istotne jest aby zastosowana nawierzchnia spełniała wymogi opisane w dokumentacji technicznej, w tym Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót i posiadała certyfikaty wymagane w załączonych dokumentach do zapytania ofertowego.

Pytanie 2.

Proszę o rysunek piłkochwytu z naniesionymi zastrzałami gdyż opisanie: ”że zastrzały należy wykonać zgodnie z zaleceniami producenta” nie mają w tym wypadku zastosowania z uwagi na kształt piłkochwyków (po łuku) i producenci nie mają takich rozwiązań a po naciągnięciu linki stalowej słupy mogą się wyginać do środka. Dodatkowo proszę o informacje czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie zamiast piłkochwytu z siatki polipropylenowej system ogrodzenia z paneli stalowych 2D 6/5/6 stosowanych na obiektach sportowych.

Odpowiedź.



Zamawiający nie wyraża zgody na zastosowanie piłkochwytu z siatki polipropylenowej system ogrodzenia z paneli stalowych 2D 6/5/6.

Jednocześnie prosimy o uwzględnienie w ofercie wzmocnienia sztywności piłkochwytu tj. w pozycjach przedmiaru budowa piłkochwytu prosimy uwzględnić wzmocnienie konstrukcji kształtownikiem – profilem zamkniętym o gr, min. 2mm.; miejsca wmontowania usztywnień zostaną wskazane przez projektanta w ramach nadzoru autorskiego.

Pytanie 3.

Czy Zamawiający dopuszcza zamontowanie lampy solarnej led z panelem fotowoltaicznym zewnętrznym a nie wbudowanym obudowę lampy?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zamontowanie lampy solarnej led z panelem fotowoltaicznym zewnętrznym.

Pozycję należy skalkulować zgodnie z dokumentami, załączonymi do zapytania ofertowego.

Pytanie 4.

Proszę o przekrój palisady z drewna (dotyczy inwestycji w Potrzebanowie).

Odpowiedź: Należy skalkulować palisadę o przekroju min. Ø 10 cm.

STOWARZYSZENIE LOKALNA GRUPA RYBACZA
7 RYB[®] WĄGROWIEC
62-100 Wągrowiec, ul. Kolejowa 24
tel./fax 67 254 74 41, tel. kom. 506 255 158
e-mail: stowarzyszenie7ryb@wp.pl • biuro@7ryb.pl
www.7ryb.pl
NIP 7661972100 • REGON 301258719
KRS 0000341372

PREZES ZARZĄDU
Donata Knopczyńska

WICEPREZES ZARZĄDU
Wiesław Ewertowski