

Znak sprawy: **ZZM.ZP/252-10/17P**

Wszyscy Wykonawcy

Poznań, dnia 31.03.2017 r.

WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zagospodarowanie terenu – park przy ul. Dolna Wilda – wykonanie układu komunikacyjnego oraz wykonanie prac związanych z uporządkowaniem i pielęgnacją zieleni.

Zarząd Zieleni Miejskiej w Poznaniu, informuje, że wpłynął wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia zawierający następujące pytanie:

Pytanie nr 1:

W projekcie alejek przewiduje się zastosowanie nawierzchni z kruszywa naturalnego o gr. 4 cm oraz warstwy dynamicznej o gr. 6 cm. Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie zamiennika wskazanego w przedmiarze kruszywa (Bergolit oraz Plazadur) na Hanse Grand lub miał kamienny.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza użycie kruszywa Hanse Grand lub miału kamiennego zamiast wskazanego w przedmiarze Bergolitu lub Plazaduru jako materiał równoważny. Kruszywo winno posiadać stosowny certyfikat.

Dyrektor Zarządu Zieleni Miejskiej

- Tomasz Lisiecki -

Przygotował: Adam Szymanowski