

Znak sprawy: **ZZM.ZP/252-23/17P**

### **Wszyscy Wykonawcy**

Poznań, dnia 04.07.2017 r.

### **WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA**

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na modernizację boiska wielofunkcyjnego położonego w parku na os. Przyjaźni w Poznaniu.

Zarząd Zieleni Miejskiej w Poznaniu, informuje, że wpłynęły wnioski o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia zawierający następujące pytania:

#### **Pytanie nr 1:**

W nawiązaniu do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym o w/w nazwie prosimy o informację czy Zamawiający celem zwiększenia ilości oferentów mogących wziąć udział w postępowaniu przetargowym dopuści nawierzchnię z trawy syntetycznej, wykonaną w technologii monofilowej, o wysokości włókna 22mm, renomowanego europejskiego producenta, która jest produktem zdecydowanie lepszym oraz trwalszym od zaprojektowanego. Zastosowanie trawy fibrylowanej (jak w Projekcie) skutkuje tym, że wygląd włókna ulega nieodwracalnym zmianom w bardzo szybkim czasie, gdyż proces fibrylacji zapoczątkowany w momencie wczesywania piasku postępuje bardzo szybko i tym samym prowadzi do pogorszenia charakterystyki sportowej boiska wielofunkcyjnego, utraty sprężystości włókna oraz krótszego okresu eksploatacyjnego nawierzchni. Proponowana nawierzchnia monofilowa zdecydowanie przewyższa nawierzchnię zaprojektowaną w zakresie parametru Dtex (12000 do 9000), posiada bardzo grube włókno o grubości 300 mikronów oraz wysoką gęstość na poziomie 302 400 włókien na m<sup>2</sup>. Została również przetestowana na zgodność z normą EN 15330 z użyciem podkładu elastycznego co potwierdza najwyższą jakość nawierzchni. Zastosowanie proponowanego produktu zdecydowanie zwiększy walory użytkowe oraz wytrzymałościowe zaprojektowanego boiska.

#### **Odpowiedź:**

Zamawiający zmienia wymagania dotyczące nawierzchni ze sztucznej trawy (wymagania minimalne):

- trawa syntetyczna z włókna monofilowego z polietylenu odpornego na UV
- wysokość trawy 20 - 22 mm
- gęstość - min. 300 000 włókien/m<sup>2</sup>
- ciężar włókna - min. 11 000 Dtex
- grubość włókna - min 230 mikronów

**Pytanie nr 2:**

Specyfikacja techniczna podaje opis trawy syntetycznej:

- trawa syntetyczna wielofunkcyjna z włóknami fibrylowanymi o wysokości włókna 20 mm z wypełnieniem piaskiem kwarcowym, ilość pęczków: min. 44 000/m<sup>2</sup>, ilość włókien: min. 88 000/m<sup>2</sup>, ciężar włókna: min. 9 000 dtex, polietylen fibrylowany, odporny na UV

Informujemy, że trawy sztuczne produkowane są w 2 technologiach –fibrylowane i monofilowe (specjalne pojedyncze włókna).

Włókna fibrylowane są stosowane od dawna natomiast włókna monofilowe są nowocześniejszym rozwiązaniem.

Włókna monofilowe mają zdecydowanie lepsze parametry od włókien fibrylowanych.

W związku z powyższym wnosimy o dopuszczenie do zaoferowania trawy syntetycznej wielofunkcyjnej o parametrach:

- włókna monofilowe wysokości 20 mm z polietylenu odpornego na UV
- gęstość - minimum 335 000 włókien/m<sup>2</sup>
- ciężar włókna – 11 000 Dtex
- grubość włókna – 230 mikronów

**Odpowiedź:**

Zamawiający zmienia wymagania dotyczące nawierzchni ze sztucznej trawy:

- trawa syntetyczna z włókna monofilowego z polietylenu odpornego na UV
- wysokość trawy 20 - 22 mm
- gęstość - min. 300 000 włókien/m<sup>2</sup>
- ciężar włókna - min. 11 000 Dtex
- grubość włókna - min 230 mikronów

**Pytanie nr 3:**

Proszę o potwierdzenie, że zakres robót jest zgodny z zamieszczonym przedmiarem robót.

Odpowiedź:

Potwierdzamy, że zakres robót jest zgodny z zamieszczonym przedmiarem robót

**Pytanie nr 4:**

Proszę o potwierdzenie, że Zamawiający udostępnił całą dokumentację projektową, techniczną niezbędną do wykonania przedmiotu zamówienia oraz że dokumentacja ta jest kompletna i odzwierciedla stan faktyczny w zakresie warunków realizacji zamówienia, zaś brak jakichkolwiek dokumentów istotnych dla oceny warunków realizacji Inwestycji nie obciąża Wykonawcy.

Odpowiedź:

Zamawiający udostępnił całą dokumentację projektową. Zgodnie z treścią Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Zaleca się, aby wykonawca dokonał wizji lokalnej terenu budowy i jego otoczenia. Koszty

dokonania wizji lokalnej terenu budowy poniesie wykonawca

Jednocześnie informujemy, że na podstawie art. 38 ust. 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015, poz. 2164 ze zm.) Zamawiający wyznacza dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach.

Zmiana ulega termin składania i otwarcia ofert:

Nowy termin składania ofert (w tym wniesienia wadium): **10.07.2017 r. godzina 11:45.**

Nowy termin otwarcia ofert: **10.07.2017 r. godzina 12:00.**

Powyższe terminy wprowadza się do specyfikacji istotnych warunków zamówienia (w odpowiednich punktach).

Dyrektor Zarządu Zieleni Miejskiej

- Tomasz Lisiecki -