I. Informacje wstępne.

1. Zawartość opracowania.

1. Kserokopia warunków przyłączenia do sieci elektroenergetycznej ENEA Operator Sp. z o.o. wieży widokowej, Poznań, ul. Mieleszyńska dz. 1/5,7 nr 31902/2016/OD5/ZR1 wydane przez ENEA Operator Sp. z o.o., Oddział Dystrybucji Poznań, Rejon Dystrybucji Poznań, Dział Rozwoju Dystrybucji z dn. 03.09.2016r.
2. *opis techniczny*,
3. obliczenia techniczne,
4. rysunki:
   E-1.Trasa kabla zasilającego.

2. Podstawa opracowania.

- zlecenie Inwestora,
- uzgodnienia z Inwestorem,
- warunki przyłączenia do ENEA Operator Sp. z o.o. nr 31902/2016/OD5/ZR1
- *PW architektury i konstrukcji dla budowy wieży widokowej na Poznańskich* Szachtach, rejon ulicy Mieleszyńskiej, działka 1/5 i 7 w Poznaniu,
- PW branżowe,
- uzgodnienia z branżami,
- warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano -montażowych, Instalacje elektryczne.
- obowiązujące przepisy, normy .

3. Przedmiot opracowania.

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy trasy kabla zasilającego, dla budowy wieży widokowej na poznańskich Szachtach, rejon ulicy Mieleszyńskiej, działka 1/5 i 7 w Poznaniu.

4. Zakres opracowania.

- zasilanie obiektu,

II. Opis techniczny.

1. Zasilanie obiektu.

Dla potrzeb wieży widokowej przewidziano rozdzielnie główna RG, zlokalizowaną przy wieży.
Zgodnie z wtp należy wykonać przyłącze kablowe nn-0,4kV ,kablem NAYY-J 4x35mm ^{2} z istniejącej linii napowietrznej nn w ul. Mieleszyńskiej do stojącego obok słupa w pasie drogowym złącza zintegrowanego z układem pomiarowo - rozliczeniowym ZK1-1P.
Powyższe obejmuje oddzielne opracowanie . (opracowanie i wykonawstwo ENEA Operator Sp. z o.o.).