

LEGENDA:



Oprawa LED 51W




Uziom pionowy (pograżany)

UWAGI

1. Równoległe z kablami prowadzić bednarke ocynkowaną Fe/Zn 25x4. Do bednarke przytączyć szafkę słupy i wszystkie metalowe elementy. We wskazanych miejscach wykonać dodatkowe uziomy pionowe (pograżane).

ochrona przeciwporażeniowa:  
SAMOCZYNNE WYŁĄCZENIE NAPIĘCIA

układ sieci:  
TN-C

<div><div>Tel. +48 782 231 751 www.landio.pl pracownia@landio.pl</div></div>		NAZWA INWESTYCJI <b>PROJEKT BUDOWY PARKU IM. PAWŁA EDMUNDA STRZELECKIEGO W POZNANIU</b> ul. Głuszynam, Poznań, dz. nr 2/12, nr arkusza: 05, jedn. ewiden.: Miasto Poznań (306401_1), obręb: Głuszyna (306401_1.0012)			
		PROJEKTANT PRACOWNIA LANDIO MAGDALENA BARANOWSKA ul. Szamotulska 37A/15, 60-365 Poznań NIP:764-222-51-93, REGON: 302732548		INWESTOR <b>MIASTO POZNAŃ - ZARZĄD ZIELENI MIEJSKIEJ</b> ul. Strzegomska 3, 60-194 Poznań	
ZESPÓŁ PROJEKTOWY			PODPIS	TYTUŁ RYSUNKU	
PROJEKTOWAŁ	tech. Stanisław Łukasiewicz uprawnienia budowlane nr 400/82/Pw w specjalności elektrycznej do projektowania		23/17	<b>SCHEMAT IDEOWY ZASILANIA OŚWIETLENIA</b>	
SPRAWDZAŁ	mgr inż. Jakub Wróblewski uprawnienia budowlane nr WKP/0255/POOE/15 w specjalności elektrycznej do projektowania				
FAZA PROJEKTU	PROJEKT BUDOWLANY		PB	NR RYSUNKU	REWIZJA
BRANŻA	ELEKTRYCZNA		NR UMOWY	DATA	SKALA
			-	06/2017	-
					-