


UWAGI

1. KABEL NA KŁADCE UKŁADAĆ W RURZE OSŁONOWEJ SZTYWNEJ, GŁADKIEJ Ø50MM, KOLORU CZARNEGO, ODPORNEJ NA DZIAŁANIE UV I WARUNKÓW ATMOSFERYCZNYCH.
2. CZĘŚĆ POZIOMA RURY OSŁONOWEJ NA KŁADCE POWINNA SKŁADAĆ SIĘ Z JEDNEGO ODCINKA.
3. RURĘ ZAMOCOWAĆ DO DŹWIGARA PRZY POMOCY DEDYKOWANYCH UCHWYTÓW WYPOSAŻONYCH WE WKRĘTY DO DREWNA. ZALECA SIĘ WYKORZYSTANIE UCHWYTÓW TEGO SAMEGO PRODUCENTA CO ZASTOSOWANE RURY OSŁONOWE.
4. DO WPROWADZENIA RURY NA KŁADKĘ WYKORZYSTAĆ ZŁĄCZA ELASTYCZNE.
5. RURĘ UKŁADAĆ NA ŚCIANIE WEWNĘTRZNEJ DŹWIGARA (OD STRONY ŚRODKA KŁADKI).

 <p>Tel. +48 782 231 751 www.landio.pl pracownia@landio.pl</p>		NAZWA INWESTYCJI PROJEKT BUDOWY PARKU IM. PAWŁA EDMUNDA STRZELECKIEGO W POZNANIU ul. Głuszynam, Poznań, dz. nr 2/12, nr arkusza: 05, jedn. ewiden.: Miasto Poznań (306401_1), obręb: Głuszyna (306401_1.0012)		
		PROJEKTANT PRACOWNIA LANDIO MAGDALENA BARANOWSKA ul. Szamotulska 37A/15, 60-365 Poznań NIP:764-222-51-93, REGON: 302732548	INWESTOR MIASTO POZNAŃ - ZARZĄD ZIELENI MIEJSKIEJ ul. Strzegomska 3, 60-194 Poznań	
ZESPÓŁ PROJEKTOWY		PODPIS	TYTUŁ RYSUNKU	
PROJEKTOWAŁ	tech. Stanisław Łukasiewicz uprawnienia budowlane nr 400/82/Pw w specjalności elektrycznej do projektowania	23/17	SPOSÓB MONTAŻU RUR NA KŁADCE	
SPRAWDZAŁ	mgr inż. Jakub Wróblewski uprawnienia budowlane nr WIP/0255/POOE/15 w specjalności elektrycznej do projektowania			
FAZA PROJEKTU	PROJEKT BUDOWLANY	PB	NR RYSUNKU	REWIZJA
BRANŻA	ELEKTRYCZNA	NR UMOWY	DATA	SKALA
			06/2017	1:50
				-