







Ułożenie sieci energetycznej w przypadku kolizji z istniejącymi drzewami (wszystkimi zinventaryzowanymi w terenie, nie wyznaczonymi do wycinki, dużymi egzemplarzami) będzie wykonywane metodą przecisku pod systemem korzeniowym drzewa, bez wykopów otwartych.

LEGENDA:

-  PROJ. KABEL OŚWIETLENOWY
-  PROJ. KABEL W RURZE OŚLONIOWEJ
-  PROJ. KABEL W RURZE PODWISZONEJ DO KŁADKI
-  PROJ. LATARNIA OŚWIETLENOWA
-  PROJ. SZAFKA OŚWIETLENOWA
- 

UWAGA:

1. W OKOLICY DRZEW UKŁADAĆ METODĄ BEZWYKOPOWĄ TAK, ABY NIE USZKODZIŁ SIĘ SYSTEMU KORZENIOWEGO. ZACHOWAĆ STREFĘ OCHRONNĄ MIN. 3m OD PNIA. PRZEPUST WYKONAĆ NA GŁĘBOKOŚCI 1,5m.
2. KOLOREM ZIELONYM OZNA CZONO SIĘ PROJEKTOWANĄ W RAMACH INNEGO OPRACOWANIA (ENEA OPERATOR)

[illegible]

pracownia@interia.pl TWARDO POZIOMY - ZAPADU ZŁECENI WIELKOPOLSKI - 31-03-2024 - notatnik		TYTUŁ RYSUNKU	
ZESPÓŁ PROJEKTOWY	POTWIERDZENIE		
PROJEKTOWAŁ	<p>tech. Stanisław Łukasiewicz <small>uprawnienia budowlane nr 40982/PW w specjalności elektrycznej do projektowania</small></p> <p>mgr inż. Jakub Wroblewski <small>uprawnienia budowlane nr 40982/PW w specjalności elektrycznej do projektowania</small></p>		
SPRAWDZIŁ	<p>mgr inż. Jakub Wroblewski <small>uprawnienia budowlane nr 40982/PW w specjalności elektrycznej do projektowania</small></p>		
FAZA PROJEKTU	PB		
BRANŻA	ELEKTRYCZNA		
NR UMOWY		DATA	SKALA
		05/2017	1:500
PLAN SYTUACYJNY. SIEĆ OŚWIEŚLENIOWA.		NR RYSUNKU E - 01 (zud) RZEWIZJA -	

Prezidentka nie jest właściwym dokumentem zostali opracowany w wyniku
 planu gospodarczego kartograficznych, którzy realizali zawiera
 wykład techniczny Wyniszy do ewidencji materiałów pułastowego
 zabytku godzeczyjnego i kartograficznego.

PREZYDENT MIASTA POZNANIA

P30662017 2007

(dla planu ewidencji zabytków i planu ochrony)

(Za wyjątkiem opisanego technicznie zabytku)

Z p. Prezydenta Miasta Poznania

27. 06. 2007

27. 06. 2007

Imię, nazwisko i podpis osoby przeznaczonej do wykonania

[illegible]

Stan aktualny na dzień: 24.03.2017 w zasięgu zlecenia