

Znak sprawy: **ZZM.ZP/252-15/2019P**

**Wszyscy Wykonawcy**

Poznań, dnia 27.05.2019 r.

## **WYJAŚNIENIA I ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA**

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie skateparku – na terenie pomiędzy os. B. Śmiałego a St. Batorego w Poznaniu.

Zarząd Zieleni Miejskiej w Poznaniu informuje, że wpłynął wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia zawierające następujące pytanie:

### **Wniosek nr 1:**

#### **Pytanie nr 1**

Czy Zamawiający dopuszcza wykonanie elementów skateparku z betonu klasy B-30?

#### **Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza wykonanie elementów skateparku z betonu B-30.

Dyrektor Zarządu Zieleni Miejskiej

- Tomasz Lisiecki -

Przygotował: Adam Szymanowski