

Poznań, dnia 06.07.2020 r.

Znak sprawy: **ZZM.ZP/252-05/2020P**

Wyjaśnienia treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Doposażenie placów zabaw w Poznaniu – zadaszania i urządzenia oraz zacienienie placów zabaw”

Zarząd Zieleni Miejskiej w Poznaniu, zwany dalej Zamawiającym, działając na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1843) – zwanej dalej Ustawą, udziela odpowiedzi na zapytania dotyczące treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, skierowane do Zamawiającego we wniosku nr 1 z dnia 3 lipca 2020 r.:

Wniosek nr 1

Pytanie nr 1

W treści "Szczegółowego opisu zamówienia" zadanie 2 Zamawiający oczekuje wyposażenia tarasu w linę wspinaczkową o średnicy min. 10 cm i długości min. 3 m .

Czy Zamawiający prawidłowo określił średnicę liny ?

Lina o średnicy 10 cm i długości 3 m jest ciężka i do jej zamocowania na istniejącym tarasie z deski kompozytowej należy wykonać dodatkowe wzmocnienie konstrukcji. Ponadto, uchwycenie rękoma liny przez dziecko jest nie ergonomiczne.

Odpowiedź:

Do wyceny i wykonania należy przyjąć, linę o średnicy pomiędzy 30, a 40 mm. Długość liny zostaje zmian. W pozostałym zakresie treść SIWZ nie ulega zmianie.

Dyrektor Zarządu Zieleni Miejskiej w Poznaniu

Tomasz Lisiecki

Przygotował: Adam Szymanowski