

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA

CZEŚĆ OPISOWA

1. Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego

Zakres robót przedmiotowej inwestycji obejmuje odprowadzenie ścieków sanitarnych od budynku automatycznej toalety miejskiej oraz budynku restauracji do istniejącej sieci w dz. nr geod. 17/23 w Poznaniu.

Projektowanie instalacji kanalizacji sanitarnej w parku im. Jana Pawła II w dz. nr geod. 17/23 ma za zadanie :

- bezkolizyjne odprowadzenie ścieków sanitarnych z instalacji KS2-KS6 do istniejącej studni o rzędnej dna 56,59 m n.p.m. zlokalizowanej w dz. nr 17/23.
- posiadać taką nośność i zagłębienie aby nie nastąpiło uszkodzenie lub zniszczenie rur od obciążeń statycznych i dynamicznych

2. Wykaz istniejących obiektów budowlanych.

Na terenie objętym inwestycją istnieje infrastruktura podziemna, tj.:

- sieć gazowa
- sieć wodociągowa
- sieć kanalizacji ogólnospławnej
- podziemna linia energetyczna

Dokładne rzędne oraz dokładny przebieg w/w infrastruktury jest nieznan. Należy ustalić to na etapie budowy za pomocą przekopów próbnych.

3. Wskazanie elementów zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stworzyć zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi

Charakter i sposób inwestycji oraz lokalizacja projektowanej instalacji jest w terenie zielonym (park Jana Pawła II) przy ul. Dolna Wilda, dz. 17/23, w oddaleniu od dróg z dużym natężeniem ruchu. Na terenie inwestycji nie występują elementy stanowiące zagospodarowania tego terenu, które mogą stworzyć zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi, pod warunkiem zachowania należytej ostrożności i przestrzegania przepisów BHP w stosunku do istniejącego w/w uzbrojenia terenu.

4. Wskazanie dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji robót budowlanych

W trakcie prowadzenia prac budowlanych – montażowych przy budowie instalacji kanalizacji sanitarnej mogą wystąpić zagrożenia dla zdrowia i życia, związane z:

1. wpadnięciem pracownika lub innej osoby do wykopu, który został źle oznakowany lub spowodowane złym oświetleniem terenu i brakiem właściwych dojsć do stanowisk pracy .
2. uszkodzenie istniejącego uzbrojenia terenu przy pracach ziemnych
3. porażeniami prądem przy braku zachowania należytej ostrożności lub przy złym oznakowaniu strefy niebezpiecznej

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót budowlanych

Szczegółowe warunki bezpiecznego wykonawstwa powinny być znane wykonawcy, kierownikowi budowy, inspektorowi nadzoru, a także pracownikom realizującym to zadanie inwestycyjne.

Znajomość przepisów BHP obowiązuje cały dozór techniczny i personel wykonawczy.

Kierownik budowy oraz kierownicy obiektów, zobowiązani są do systematycznego prowadzenia szkoleń BHP pracowników, mających na celu przeciwdziałanie zagrożeniom wynikającym z prac budowlanych – montażowych

6. Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub ich sąsiedztwie, w tym zapewniających bezpieczną i sprawną komunikację, umożliwiającą szybką ewakuację na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń

Stosować okulary ochronne do ochrony oczu, a z odzieży ochronnej kurtki przeciwdeszczowe i rękawice ochronne. Przy pracy w głębokim wykopie i zagrożeniu spadającymi z góry elementami konieczne stosować kaski ochronne.

7. Nadzór nad pracami szczególnie niebezpiecznymi

Do wykonania prac szczególnie niebezpiecznych kierownik budowy wyznaczy osoby kierujące tymi robotami oraz ustali zakres tych robót, kolejność ich wykonywania oraz szczegółowe warunki BHP.

8. Środki techniczne i organizacyjne zapobiegające niebezpieczeństwom wynikające z wykonywania robót budowlanych w strefach zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie.

W przypadku wystąpienia zagrożenia należy natychmiast przerwać pracę, odsunąć się z zagrożonego miejsca i poinformować osoby znajdujące się w rejonie zagrożenia. Powiadomić kierownika budowy o zaistniałym zagrożeniu. W sytuacji zaistnienia wypadku powiadomić odpowiednie służby, a poszkodowanym udzielić niezbędnej pomocy przedmedycznej.

Przemysław Eichner

.....