

Poznań, 21-04-2020

Prezydent Miasta Poznania  
Urząd Geodezji i Katastru Miejskiego  
GEOPOZ  
ul. Gronowa 20, 61-655 Poznań

kancelaryjne wniosku: ZG-OPK.4105.504.2020  
 uzgodnienia sytuowania projektowanych sieci

**PROTOKÓŁ Z NARADY KOORDYNACYJNEJ  
dla sprawy NR ZG-OPK.4105.504.2020**

Narada koordynacyjna została przeprowadzona na podstawie art.7d pkt 2 oraz art. 28b ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne

Naradę koordynacyjnej przewodniczył/a: Liliana Borak - Specjalista działający/a z upoważnienia Nr 1302/2016 wydanego przez  
Miasto Poznania

Naradę koordynacyjną na wniosek: AMS. Projekt Marta Choińska  
ul. Szeherazady 24  
60-195 Poznań

Data narady koordynacyjnej: 21-04-2020

Temat narady:

Temat uzgodnienia: wewnętrzna instalacja kanalizacji sanitarnej

Wytyczna: wyznaczony na mapie przez użytkownika;

Podstawa: UDA, ark. 09, dz. nr 17/23  
ul. Jana Pawła II

Adres: Miasto Poznania  
ul. Miejskiej w Poznaniu  
ul. Ska 3  
Poznań

Lista uczestników narady (uwagi/zalecenia) dotyczące zgłoszonego wniosku:

Olga Stachowska:

Andrzej Frąckowiak:

M. Janusz Wesółowski:

Andrzej Gandecki:

nie składa zastrzeżeń do usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu przedstawionego w planie sytuacyjnym

Andrzej Kowalski:  
nie składa zastrzeżeń do usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu przedstawionego w planie sytuacyjnym

Andrzej Michałek:

ul. Wierzbowa 84, 62-081 Przeźmierowo, informuje, iż na dzień 15.04.2020, we wskazanej lokalizacji nie  
ma infrastruktury INEA S.A. będąca w kolizji z opracowywanym projektem.

W celu uniknięcia kolizji w przyszłości, w trakcie wizji lokalnej dokonywanej przez projektanta lub podczas robót ziemnych, na urządzeniu INEA S.A. nie  
można podkładać mapowy, należy je zabezpieczyć i powiadomić INEA S.A. (tel. 61 222 22 11, fax 61 222 11 11) w celu ustalenia  
drogi postępowania.

Andrzej Pietrowiak:

Krzysztof Osiecki:

nie składa zastrzeżeń do usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu przedstawionego w planie sytuacyjnym

Kasperuk:

bert:

ysztof Kubiawicz:

rowadzić zachowując normatywne odległości  
u skrzyżowań z sieciami kanałowymi pod kanałami cieplnymi  
u skrzyżowań z sieciami z rur preizolowanych pod rurciągami c.o.

ndra Michałek:

ysogotowo, ul. Wierzbowa 84, 62-081 Przeźmierowo, informuje, iż na dzień 15.04.2020, we wskazanej lokalizacji nie  
rastruktura WSS S.A. będąca w kolizji z opracowywanym projektem. Przy natrafieniu w trakcie wizji lokalnej dokonywanej  
anta lub podczas robót ziemnych, na urządzenia WSS S.A. nie naniesione na podkład mapowy, należy je zabezpieczyć i  
WSS S.A. (tel. 61 222 10 00) w celu ustalenia trybu dalszego postępowania.

Danuta Górna:

Skrzypczak:

Miejskich informuje, że projektowane uzbrojenie zostało zlokalizowane poza terenem będącym obecnie w administracji tut.

NICZĄCY NARADY KOORDYNACYJNEJ:

stawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne  
9 r. poz. 725) - zwanej dalej ustawą Pgik,  
ONY NA NARADĘ KOORDYNACYJNĄ PROJEKT ZOSTAŁ ROZPATRZONY  
ciem poniższych uwag oraz informacji zespołu koordynującego  
obowiązujących warunków do realizacji budowy:  
e usytuowanie sieci uzbrojenia terenu podlega wytyczeniu i geodezyjnej inwentaryzacji  
czej przez jednostki uprawnione do wykonywania prac geodezyjnych. Inwentaryzacja  
układanych w wykopie musi być dokonana przed ich zakryciem.  
stawy Pgik zobowiązuje się wykonawcę prac inwestycyjnych do ochrony i  
nia znajdujących się na terenie realizowanej inwestycji punktów osnowy geodezyjnej i  
nicznych. Wszelkie prace ziemne w otoczeniu znaku geodezyjnego wykonywać należy  
sprzętu mechanicznego. Zniszczenie znaku geodezyjnego skutkuje koniecznością zlecenia  
:ora jednostce wykonawstwa geodezyjnego jego wznowienia - na koszt inwestora.  
jest również zachowanie zaleceń dotyczących ustalenia lokalizacji istniejącego  
terenu za pomocą próbných przekopów. Prace ziemne w miejscu zbliżeń i skrzyżowań z  
uzbrojeniem bezwzględnie należy wykonywać ręcznie (bez użycia sprzętu mechanicznego).  
ewody zabezpieczyć.  
istniałe zmiany uzgodnionego opracowania projektowego wymagają powtórznego  
na naradzie koordynacyjnej.

odnienie niniejsze jest opinią techniczną i nie zastępuje pozwolenia na budowę wydawanego zgodnie z obowiązującymi  
prawa budowlanego.

esie 2 lat od wydania opinii nie wydano decyzji o pozwoleniu na budowę lub nie wpłynęło zgłoszenie budowy tych obiektów  
traci ważność.